

Lampiran 6 Hasil Pengujian Kadar Lumpur Agregat Halus



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

PEMERIKSAAN BUTIRAN YANG LOLOS AYAKAN NO.200
/UJI KANDUNGAN LUMPUR DALAM PASIR
(SNI 03-4142-1996)

Pengirim	Galih Supiadi
Tanggal Terima	13-Feb-18
Asal Pasir	Pasir Merapi
Keperluan	Penelitian Tugas Akhir

Uraian	Hasil Pengamatan
Berat Agregat Kering Oven (W1), gram	500
Berat Agregat Kering Oven setelah dicuci (W2), gram	490,64
Berat yang lolos Ayakan No.200 $[(W1 - W2) \times 100\%]$	1,87

Diperiksa,
 Laboran

(Darussalam, A.Md)

Disetujui,
 Kepala Laboratorium

(Ir. Suharyatmo, M.T.)