Lampiran 6 Laporan Sementara Pemeriksaan Berat Isi Agregat Kasar

LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jalan Kaliurang Km 14,4 Telepon (0274)858444 eks 3250 & 3259 Yogyakarta

PEMERIKSAAN BERAT ISI GEMBUR AGREGAT KASAR

(SNI 03-4804-1998)

Uraian		Hasil Pengamatan		
		Sampel 1	Sampel 2	Rata-rata
Berat Tabung (W1)	gram	11500	10900	11200
Berat Tabung + Agregat SSD (W2)	gram	18200	17300	17750
Berat Agregat (W3)	gram	6700	6400	6550
Volume Tabung (V)	cm^3	5213.551	5301.438	5257.494
Berat Volume Gembur (W3/V)	gram/ cm^3	1.285	1.207	1.246

Diperiksa,
Laboran

Darussalam, A.Md.

Disetujui,
Kepala Laboratorium

Ir. Suharyatma, M.T

Scanned with CamScanner