

LAMPIRAN 3

BAKU MUTU AIL LIMBAH PERDA DIY NO. 7 TAHUN 2010



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI,
PELAYANAN KESEHATAN, DAN JASA PARIWISATA

50. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK KEGIATAN TERMINAL / STASIUN / BANDARA

PARAMETER	SATUAN	KADAR & BEBAN PENCEMARAN	
		KADAR MAX	BEBAN PENCEMAR MAX
		(mg/L)	(gr/m ³)
pH		6.0-9.0	
Suhu		± 3°C thd suhu udara	
Konduktivitas	µmhos/cm	1,5625	
BOD	mg/L	75	11,25
COD	mg/L	200	30
TSS	mg/L	75	11,25
TDS	mg/L	1000	150
Detergen	mg/L	5	0,75
Minyak & Lemak Nabati	mg/L	5	0,75
Minyak Bumi	mg/L	2	
Debit / volume limbah maksimum	150		