

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil pengujian pada besarnya waktu tunda yang dihasilkan dari alat *switching control* transformator adalah 16.63° atau jika dikonversi ke nilai waktu adalah 0.000924138 detik.
2. Waktu tunda yang ada saat proses *switching* sangat berpengaruh terhadap besarnya arus *inrush* yang dihasilkan.

5.2 Saran

1. Dapat menguraikan kontribusi waktu tunda dari masing – masing komponen yang ada pada alat *switching*.

