

BAB 5

EVALUASI RANCANGAN

Kesimpulan Review Evaluatif Pembimbing dan Penguji

Berdasarkan hasil evaluasi akhir rancangan Tambakboyo *Riverside Village*, terdapat kekurangan pada penulisan dan desain rancangan ini. Kekurangan tersebut meliputi:

1. Judul penulisan kurang sesuai.
2. Belum *mengupdate* tabel *property size* pengguna di dalam laporan, tetapi data pengguna tersebut sudah diletakkan di lampiran.
3. Belum menunjukkan adanya pemanfaatan barang bekas/daur ulang untuk material bangunan.
4. Pada rancangan hunian, perlu dideskripsikan sisi mana yang diplester dan mana yang tidak. Sebab ada bagian antar bangunan yang berhimpitan namun memiliki celah selebar 20cm dan di salah satu sisi luar bangunan (timur/barat) ada yang tidak bisa diplester.

Berikut adalah hasil revisi dari evaluasi rancangan Tambakboyo *Riverside Village*:

1. Judul yang “Tambakboyo *Riverside Village* Penekanan pada M3K (Mundur, Mungguh, Madhep Kali) dan Ruang Publik sebagai Pusat Edukasi” menjadi “Tambakboyo *Riverside Village* Perancangan Hunian dengan Penekanan pada M3K (Mundur, Mungguh, Madhep Kali) dan Perancangan Ruang Publik sebagai Pusat Edukasi”.
2. Tabel kapasitas pengguna sudah diperbaiki dan dimunculkan pada bab 2 halaman 39 sampai 51.
3. Pemanfaatan barang bekas/daur ulang untuk material bangunan ditunjukkan pada laporan bab 4 halaman 89. Berikut adalah gambar yang ditambahkan.

4. Hunian dibangun mulai dari timur ke barat. Sehingga sisi yang diplester adalah sisi barat, dimana sisi tersebut berdempetan dengan kamar tidur dan ruang keluarga. Plester yang digunakan adalah waterproof (tahan air) dan dampproof (tahan lembab).